

Szanowni Wykonawcy biorący udział w niniejszym postępowaniu

Żary 8.08.2016

data wpływu: 4.08.2016r.

Treść zapytań z wyjaśnieniami

Dotyczy: Remont istniejących okien polegający na wymianie okien drewnianych na drewniane
Numer ogłoszenia: 145969 - 2016;

1. W dokumentacji znajdują się rozbieżne informacje dotyczące szklenia.
W Projekcie mowa jest o szkleniu zespolonym o przenikalności 1,2, natomiast w Przedmiarze i ST wskazane jest zespolenie 0,5 4x18x4x18x4 mm. Ponadto w Przedmiarze podana **grubość profilu to 92mm**. Proszę o jednoznaczne wskazanie grubości profilu, rodzaju zespolenia i wysokości współczynników, które mają posiadać nowe okna (np. 68 mm, 4x16x4, 1,3 dla całego okna).

*Przy przygotowywaniu oferty proszę kierować się informacjami nt. szklenia zawartymi w ST stolarka okienna prosta lub Łukowa jednoramowa sosna (mikrowczep) **grubość profilu 92mm**. szyba zespolona 4/18/4/18/4 K-0,5 górne kwatery - szpros naklejany na szybę obustronnie drewniany z duplexem (wypełnienie wewnątrz szybowe) - wygląd okien wg projektu budowlanego. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna nie może być wyższy niż 1,1.*

Przedmiar robót został udostępniony wykonawcom jedynie jako element pomocniczy. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek dokonania wszelkich niezbędnych czynności mających na celu właściwe skalkulowanie oferty, w tym zaznajomienie się z lokalizacją inwestycji, dokonanie wizji lokalnej na ww. obiekcie, pobrania pomiaru z natury itp. Wszystkie pozycje przedmiarowo-kosztorysowe należy oszacować włącznie ze wszystkimi niezbędnymi do ich wykonania pracami związanymi z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia np. koszty wszelkich robót przygotowawczych, robót porządkowych, w tym związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy, dozorowaniem budowy, wywozem gruzu, inwentaryzacją podwykonawczą, dokumentacja podwykonawczą i in.

2. Proszę także o sprecyzowanie rodzaju materiału z jakiego mają być wykonane nowe parapety wewnętrzne. Wskazanie jest jako drewno twarde.

Jaki rodzaj?

Proszę przygotować ofertę parapetów wewnętrznych wykonanych z dębu.

3. W jakie słupki mają być wyposażone nowe okna (np. słupki ruchome w dwuskrzydłowych, stałe w trzyskrzydłowych)?

Przy oknach trójdzielnych występuje jeden słupek stały. W oknach dwudzielnych nie ma słupka.

4. Okna mają być wyposażone w nawiewniki.

Proszę o określenie ich rodzaju (np. ciśnieniowe) i ich ilości (np. 1 na okno).

Wyposażenie okien w nawiewniki ciśnieniowe – 1 szt. na skrzydło. (Lokalizacja po uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez konserwatora LWKZ w Zielonej Górze)

5. Czy Kosztorys ofertowy ma być załączony do oferty?

Jeżeli tak, proszę wskazać formę w jakiej ma być przedstawiony (np. uproszczony).

Ofertę należy złożyć zgodnie z SIWZ

6. W dokumentacji znajdują się rozbieżności pomiędzy Przedmiarem, Zestawieniem projektowanych elementów okiennych i poszczególnymi rysunkami inwentaryzacyjnymi:

a) okno w WC z rysunku 7I – jest w Przedmiarze, nie ma w ZPEO – czy wchodzi one w zakres zadania?

Wskazane okno WC z rysunku 7I nie wchodzi w zakres zadania, z tego rysunku do zadania wchodzi okna klatki schodowej widok od strony elewacji południowej, które znajduje się w zestawieniu oraz w Przedmiarze pod pozycją 6

b) okna 1,85*1,89 i 0,45*0,85*2 są w Przedmiarze poz. 12.1. i 12.2. – nie ma ich w ZPEO ani na rysunkach inwentaryzacyjnych – proszę o uzupełnienie rysunków inwentaryzacyjnych oraz ZPEO,

*Uzupełniając rysunki w ZPEO przedstawiam Państwu zdjęcie okien o wskazanych wymiarach tj. 1,85*1,89 i 0,45*0,85*2 (Pokój nauczycielski)*



c) okno z rysunku 17I – proszę o uzupełnienie Przedmiaru o to okno oraz pozycje towarzyszące (wykucie i obsadzenie podokienników, malowanie ościeży),

Okna te są uwzględnione w Przedmiarze robót pod poz. 6 klatka schodowa. Proszę dokonać kalkulacji 2 szt.

Pozostałe okna z tego rysunku nie stanowią przedmiotu zadania

d) w ZPEO, ani w Przedmiarach nie ma okien z rysunków 5I 0,64*2,18*1, 21I - 0,70*2,07*4, 1,74*2,31*1, 23I - 0,65*2,07*3, 0,51*1,22*2 – czy są to okna przeznaczone do renowacji, poza zakresem zadania?

Wymienione przez Państwa okna nie stanowią przedmiotu zadania

e) okno z rysunku 6I są 3 szt., w Przedmiarze i ZPEO – 2 szt. – proszę o wskazanie ilości do kalkulacji oraz wprowadzenie ewentualnych zmian ilościowych do Przedmiaru.

Proszę skalkulować 2 szt.

7. Jakiego koloru zastosować klamki i czy mogą to być klamki standardowe?

Rodzaj zastosowanych klamek zależy będzie od uzgodnień i wytycznych konserwatora LWKZ w Zielonej Górze.

8. Czy można zastosować konstrukcję stolarki wykonanej z drewna sosnowego łączonego na mikrowczepy, czy należy zastosować sosnę liłą?

Zgodnie z ST i Przedmiarze proszę zastosować konstrukcję stolarki wykonanej z drewna sosnowego łączonego na mikrowczepy

Ewa Serwińska